


Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A71/0108


En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN, S.A.

con domicilio social en	PI LA FUENSANTA, Nº 2 - C/ URANO, 15 28936 MÓSTOLES (Madrid - España)
Producto de construcción	Chimeneas modulares metálicas
Norma armonizada	EN 1856-1:2009
Referencias	Detalladas en el Anexo al Certificado
Centro de producción	PI LA FUENSANTA, Nº 2 - C/ URANO, 15 28936 MOSTOLES (Madrid - España)
Esquema de certificación	Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos establecidos en ella. Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.
Primera emisión	2021-01-29
Última emisión	2026-01-29
Expiración	2027-01-29



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A71/0108

Anexo al Certificado

Serie	Modelo	Nivel de temperatura	Nivel de presión	Resistencia a los condensados (W: húmedo; D: seco)	Resistencia a la corrosión	Especificación del material de la pared interior	Resistencia al fuego de hollín (G: sí; O: no)	Distancia al material combustible (mm)
PSLI - H1	INOX 304	T200	H1	W	Vm	L20040	O	50
PSLI - H1	INOX 304	T200	H1	W	Vm	L20050	O	50
PSLI - H1	INOX 304	T200	H1	W	Vm	L20060	O	50
PSLI - H1	INOX 316	T200	H1	W	Vm	L50040	O	50
PSLI - H1	INOX 316	T200	H1	W	Vm	L50050	O	50
PSLI - H1	INOX 316	T200	H1	W	Vm	L50060	O	50

Primera emisión 2021-01-29
Última emisión 2026-01-29
Expiración 2027-01-29



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com