


Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A71/0112


En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN, S.A.

| | |
|--------------------------|---|
| con domicilio social en | PI LA FUENSANTA, Nº 2 - C/ URANO, 15 28936 MÓSTOLES (Madrid - España) |
| Producto de construcción | Conducto de unión |
| Norma armonizada | EN 1856-2:2009 |
| Referencias | Detalladas en el Anexo al Certificado |
| Centro de producción | PI LA FUENSANTA, Nº 2 - C/ URANO, 15 28936 MOSTOLES (Madrid - España) |
| Esquema de certificación | Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos establecidos en ella. Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente. |
| Primera emisión | 2022-11-11 |
| Última emisión | 2025-11-11 |
| Expiración | 2026-11-11 |



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A71/0112

Anexo al Certificado

| Serie | Modelo | Nivel de temperatura | Nivel de presión | Resistencia a los condensados (W: húmedo; D: seco) | Resistencia a la corrosión | Especificación del material de la pared interior | Resistencia al fuego de hollín (G: sí; O: no) | Distancia al material combustible (mm) |
|-----------|----------|----------------------|------------------|--|----------------------------|--|---|--|
| PSLI - H1 | INOX 316 | T600 | N1 | W | Vm | L50040 | G | (XX)NM |
| PSLI - H1 | INOX 316 | T600 | N1 | W | Vm | L50050 | G | (XX)NM |
| PSLI - H1 | INOX 316 | T600 | N1 | W | Vm | L50060 | G | (XX)NM |
| PSLI - H1 | INOX 304 | T600 | N1 | W | Vm | L20040 | G | (XX)NM |
| PSLI - H1 | INOX 304 | T600 | N1 | W | Vm | L20050 | G | (XX)NM |
| PSLI - H1 | INOX 304 | T600 | N1 | W | Vm | L20060 | G | (XX)NM |

Primera emisión 2022-11-11
Última emisión 2025-11-11
Expiración 2026-11-11



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com